

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE VERIFICA SERRAMENTI	codice
		Revisione
		pag.

Verifica FUNZIONALITÀ

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre		
data				data				data		
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note
cam 101				cam 102				cam 103		
cam 104				cam 105				cam 106		
cam 107				cam 108				cam 109		
cam 161				cam 162				cam 163		
cam 164				cam 166				Corr. 150		
Corr. 100				F.A. 100				Scala 100		
cam 110				cam 111				cam 113		
cam 201				cam 202				cam 203		
cam 204				cam 205				cam 206		
cam 207				cam 208				cam 209		
cam 210				cam 211				cam 212		

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA SERRAMENTI	codice
		Revisione
		pag.

Verifica FUNZIONALITÀ

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre		
data				data				data		
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note
cam 213				cam 252				cam 253		
cam 254				cam 255				cam 256		
cam 257				cam 258				cam 259		
cam 260				cam 261				cam 262		
cam 263				corr. 200				corr. 250		
F.A. 200				Scala 200				Sogg. 200		
				cam 301				cam 302		
cam 303				cam 304				cam 305		
cam 306				cam 307				cam 308		
cam 309				cam 310				cam 311		
cam 312				cam 313				W.C. 300		

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA SERRAMENTI	codice
		Revisione
		pag.

Verifica FUNZIONALITÀ

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre		
data				data				data		
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note
cam 352				W.C. 350				B.A. 300		
B.A. 350				cam 353				cam 354		
cam 355				cam 356				cam 357		
cam 358				cam 359				cam 360		
cam 361				cam 362				cam 363		
				corr. 300				corr. 350		
F.A. 300				Scala 300				Sogg. 300		
cam 401				cam 402				cam 403		
cam 404				cam 405				cam 406		
cam 407				cam 408				cam 409		
cam 410				cam 411				cam 412		

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE VERIFICA SERRAMENTI	codice
		Revisione
		pag.

Verifica FUNZIONALITà

[illegible]

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA SERRAMENTI	codice
		Revisione
		pag.

Verifica FUNZIONALITÀ										
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre		
data				data				data		
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note
visto RSPP										

modalità di verifica e controllo	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MAN 13

Riparato
data e sigla

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice	MAN 13
								Revisione	00

Verifica interruttori differenziali

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
cam 101				cam 102				cam 103			
cam 104				cam 105				cam 106			
cam 107				cam 108				cam 109			
cam 110				cam 111				cam 112			
cam 113				cam 161				cam 162			
cam 163				cam 164				cam 166			
loc. 120				loc. 122				loc. 123			
loc. 124				loc. 151				loc. 153			
loc. 171				cam 201				cam 202			
cam 203				cam 204				cam 205			
cam 206				cam 207				cam 208			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice	MAN 13
								Revisione	00

Verifica interruttori differenziali

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
cam 209				cam 210				cam 211			
cam 212				cam 213				loc. 246			
loc. 222				loc. 223				loc. 224			
loc. 291				cam 252				cam 253			
cam 254				cam 255				cam 256			
cam 257				cam 258				cam 259			
cam 260				cam 261				cam 262			
cam 263				loc. 270				loc. 272			
cam 273				loc. 274				cam 301			
cam 302				cam 303				cam 304			
cam 305				cam 306				cam 307			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice	MAN 13
								Revisione	00

Verifica interruttori differenziali

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
cam 308				cam 309				cam 310			
cam 311				cam 312				cam 313			
loc. 346				loc. 322				loc. 323			
loc. 324				loc. 391				cam 352			
cam 353				cam 354				cam 355			
cam 356				cam 357				cam 358			
cam 359				cam 360				cam 361			
cam 362				cam 363				loc. 370			
loc. 372				cam 373				loc. 374			
cam 401				cam 402				cam 403			
cam 404				cam 405				cam 406			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI						codice	MAN 13
							Revisione	00

Verifica interruttori differenziali

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
cam 407				cam 408				cam 409			
cam 410				cam 411				cam 412			
cam 413				loc. 446				loc. 322			
loc. 423				loc. 424				loc. 491			
cam 452				cam 453				cam 454			
cam 456				cam 458				loc. 472			
loc. 473											
loc. 502				loc. 503				loc. 504			
loc. 505				loc. 507				loc. 591			
loc. 555				loc. 556				loc. 557			
loc. 601				loc. 602				loc. 603			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice	MAN 13
								Revisione	00

Verifica interruttori differenziali

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
loc. 604				loc. 626				loc. 623			
loc. 609				loc. 611				loc. 613			
loc. 652				loc. 654				loc. 656			
loc. 655				loc. 657				loc. 658			
loc. 660				loc. 662				loc. 664/6			
loc. 670				loc. 672				loc. 665			
Quadro Elt p.no 600				Quadro Elt p.no 100				Quadro Elt p.no 200			
Quadro Elt p.no 300				Quadro Elt p.no 400				Quadro Elt p.no 500			
Quadro Elt cucina				Quadro Elt 150				Quadro Elt gen. 649			
Quadro Elt Centr.term.				Quadro Elt Centr.raffr.				Interruttore generale			
Gruppo U.P.S.				Nodo Equip. Centr.Term				Nodo Equip. Loc.Quadri			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI						codice	MAN 13
							Revisione	00

Verifica interruttori differenziali

1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
Nodo Equip. Pozzetti SUD/EST				Nodo Equip. Pozzetti NORD/OVEST				Guardia Medica			
visto RSPP											

modalità di verifica e controllo	
Differenziali di camera e locali vari	con apposita apparecchiatura viene provocato un corto circuito ambientale per la verifica dello sgancio dell'Interruttore differenziale locale
Quadri elettrici di piano e locali vari	controllo della integrità e pulizia degli stessi, verifica del libero scatto dei vari interruttori, verifica della presenza dello schema di quadro, verifica funzionalità degli strumenti (amperometro e voltmetro)
Interruttore generale esterno	controllo della integrità e pulizia dello stesso, verifica del libero scatto dell'interruttore mediante sgancio generale della tensione
Gruppo U.P.S.	controllo della integrità e pulizia dello stesso, verifica del livello di carica

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice		MAN 13	
								Revisione		00	
Verifica interruttori differenziali											
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
Rete di Terra				Controllo visivo della integrità dei collegamenti equipotenziali di terra nelle centrali tecnologiche e del collegamento rete/picchetti nei pozzetti							

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice MAN 13			
								Revisione 00			
								pag.			
Verifica illuminazione di emergenza											
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
cam 101				cam 102				cam 103			
cam 104				cam 105				cam 106			
cam 107				cam 108				cam 109			
cam 110				cam 111				cam 112			
cam 113				cam 161				cam 162			
cam 163				cam 164				cam 166			
loc. 120				loc. 122				loc. 123			
loc. 124				loc. 151				loc. 153			
loc. 171				cam 201				cam 202			
cam 203				cam 204				cam 205			
cam 206				cam 207				cam 208			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice MAN 13			
								Revisione 00			
								pag.			
Verifica illuminazione di emergenza											
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
cam 209				cam 210				cam 211			
cam 212				cam 213				loc. 246			
loc. 222				loc. 223				loc. 224			
loc. 291				cam 252				cam 253			
cam 254				cam 255				cam 256			
cam 257				cam 258				cam 259			
cam 260				cam 261				cam 262			
cam 263				loc. 270				loc. 272			
cam 273				loc. 274				cam 301			
cam 302				cam 303				cam 304			
cam 305				cam 306				cam 307			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice MAN 13			
								Revisione 00			
								pag.			
Verifica illuminazione di emergenza											
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
cam 308				cam 309				cam 310			
cam 311				cam 312				cam 313			
loc. 346				loc. 322				loc. 323			
loc. 324				loc. 391				cam 352			
cam 353				cam 354				cam 355			
cam 356				cam 357				cam 358			
cam 359				cam 360				cam 361			
cam 362				cam 363				loc. 370			
loc. 372				cam 373				loc. 374			
cam 401				cam 402				cam 403			
cam 404				cam 405				cam 406			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice			MAN 13	
								Revisione			00	
								pag.				
Verifica illuminazione di emergenza												
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre				
data				data				data				
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	
cam 407				cam 408				cam 409				
cam 410				cam 411				cam 412				
cam 413				loc. 446				loc. 322				
loc. 423				loc. 424				loc. 491				
cam 452				cam 453				cam 454				
cam 456				cam 458				loc. 472				
loc. 473												
loc. 502				loc. 503				loc. 504				
loc. 505				loc. 507				loc. 591				
loc. 555				loc. 556				loc. 557				
loc. 601				loc. 602				loc. 603				

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI							codice MAN 13			
								Revisione 00			
								pag.			
Verifica illuminazione di emergenza											
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
loc. 604				loc. 626				loc. 623			
loc. 609				loc. 611				loc. 613			
loc. 652				loc. 654				loc. 656			
loc. 655				loc. 657				loc. 658			
loc. 660				loc. 662				loc. 664/6			
loc. 670				loc. 672				loc. 665			
Corridoio p.no 600				Corridoio p.no 650				Corridoio p.no 100			
Corridoio p.no 150				Corridoio p.no 200				Corridoio p.no 250			
Corridoio p.no 300				Corridoio p.no 350				Corridoio p.no 400			
Corridoio p.no 450				Corridoio p.no 500				Corridoio p.no 550			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI	codice	MAN 13
		Revisione	00
		pag.	

Verifica illuminazione di emergenza											
1° Quadrimestre				2° Quadrimestre				3° Quadrimestre			
data				data				data			
ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla	ambiente	sigla per verifica eff.	Note	Riparato data e sigla
Cucina e accessori				Centrale termica				Loc.Quadri			
Scala centrale				Scala Est				Scala Ovest			
Hall Sogg loc. 148				Guardia medica -608				Lavanderia e Servizi			
Cortile SUD/EST				Cortile NORD/OVEST				Spogliatoi operatori			
Spogliatoi 601-603				Loc. 609-611-613							
visto RSPP											

modalità di verifica e controllo	
Lampade emergenza	controllo della efficienza delle stesse con controllo della spia verde e della accensione a seguito della interruzione della tensione di rete nell'ambiente