

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE RICHIESTA D'AZIONE	Cod RGQ 05
		Rev. 00
		Pagina 1 di 1

N° 02/25		
☐ AZIONE PREVENTIVA		☒ AZIONE CORRETTIVA
Riferimenti: Non conformità		
Causa della richiesta:		
1. A seguito di intervento di manutenzione effettuato il 14/06/2025 e successiva sostituzione del gruppo completo della cella surgelati F1 (avvenuto il 17/07/2025) si presenta nuova anomalia nel mantenimento della corretta temperatura dopo l'apertura della cella medesima. 2. Mancata evidenza formale, da parte della cooperativa, della segnalazione del guasto.		
Obiettivo dell'azione:		
Ripristinare il corretto funzionamento della cella durante l'intero arco della giornata		
Attività da svolgere:		
Richiesto nuovo intervento alla SER.TEC s.r.l. per verifica.		
Richiesto alla cooperativa di segnalare, da parte del personale di cucina, le eventuali criticità o anomalie, nelle consegne giornaliere		
Responsabilità e tempistica:		
Esecutive SER.TEC.	COOP., SENIOR e fornitore	Di controllo DGE Entro il 30 SETTEMBRE 2025
Data	Emesso	Controllo/Approvazione
12/08/2025	RGQ	DGE
Risultato dell'Azione:		DATA
I frigoriferi risultano correttamente funzionanti		
Intervento effettuato il 12/08/2025		12/08/2025
Verifica dell'efficacia:		FIRMA
Risultato:	☒ SI ☐ NO	13/08/2025