

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 RICHIESTA D'AZIONE	Cod RGQ 05
		Rev. 00
		Pagina 1 di 1

N° 01/14		
☐ AZIONE PREVENTIVA		☒ AZIONE CORRETTIVA
Riferimenti: Non conformità da rapporto di non conformità		
Causa della richiesta :		
Comunicazione verbale superamento limiti di soglia legionella spp (poi supportata R.d.P. 14.TO 00773)		
Obiettivo dell'azione:		
Scongiorare infezioni da legionella spp		
Attività da svolgere:		
1- Contattare immediatamente i tecnici dell'impianto idraulico (SPagnuolo e Raselli)		
2- Valutare ed effettuare interventi sull'impianto acqua calda primaria – modifica impianto, clorazione, sostituzione ugelli		
3- Prevedere nuove analisi a conferma dell'efficacia dell'intervento		
Responsabilità e tempistica:		
Esecutive	DGE	Di controllo RGQ Entro il 20 maggio 2014
Data	Emesso	Controllo/Approvazione
02/04/2014	RGQ	DGE
Risultato dell'Azione:		DATA FIRMA
1- Sopralluogo effettuato ed interventi di ripristino proposti e approvati		07/04/2014
2- Effettuazione interventi come previsto il 07/04/2014		10/04/2014
3- Ultimazione interventi ed effettuazione campionamenti dell'acqua		07/05/2014
Verifica dell'efficacia:		DATA FIRMA
Risultato:	☒ SI ☐ NO Aggiornamento protocollo	02/12/2014
Legionella con valori aggiornati		