

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE RICHIESTA D'AZIONE	Cod RGQ 05
		Rev. 00
		Pagina 1 di 1

N° 04/21

☐ **AZIONE PREVENTIVA**

X AZIONE CORRETTIVA

Riferimenti: Non conformità da campionamento acqua

Causa della richiesta:

Si rileva una presenza di valori di Legionella superiori al consentito su 4 punti della rete, trattasi di punti di prelievo di acqua fredda in 3 casi ed uno di acqua calda.

ACQUA DI RETE F: BAR/RECEPTION
(RUBINETTO)

ACQUA DI RETE F: CUCINA
(RUBINETTO)

ACQUA DI RETE F: SPOGLIATOIO MASCHILE
(DOCCIA)

Obiettivo dell'azione:

RIENTRARE NEI PARAMETRI

Attività da svolgere:

SOSTITUIRE LA RUBINETTERIA INTERESSATA
FLUSSAGGIO DI ACQUA SANITARIA CALDA PER DIVERSI MINUTI NELLE STANZE E UNA CLORAZIONE DELL'IMPIANTO. SUCCESSIVAMENTE RIPETERE LE ANALISI ED EVENTUALMENTE VALUTARE ULTERIORI MISURE DI INTERVENTO.

Responsabilità e tempistica:

Esecutive DGE	Di controllo DGE	Entro il 06 DICEMBRE 2021
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Data	Emesso	Controllo/Approvazione	
20 / 12 / 2021	RGQ	DGE	
Risultato dell'Azione:		DATA	FIRMA
Effettuato shock termico e iperclorazione		29/01/2022	
Verifica dell'efficacia:		DATA	FIRMA
Risultato:	☒ SI ☐ NO	17/02/2022	
Attività svolta secondo pianificazione- Campionamento con esito soddisfacente			

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it