

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE RICHIESTA D'AZIONE	Cod RGQ 05
		Rev. 00
		Pagina 1 di 2

N° 02/21

☐ **AZIONE PREVENTIVA**

X AZIONE CORRETTIVA

Riferimenti: Non conformità da campionamento acqua

Causa della richiesta:

Dal verbale di campionamento dei prelievi effettuati in data 27/04/2021 si è nuovamente rilevata la presenza di legionella superiore al valore limite di 100 UFC/l e precisamente:

ACQUA DI RETE C: CAMERA 403 T= 39,6°C X 3900 ufc/L
 ACQUA DI RETE C: CAMERA 470 T= 40,3°C X 200 ufc/L
 ACQUA DI RETE C: CAMERA 412 T= 41,2°C X 1200 ufc/L
 ACQUA DI RETE C: CAMERA 305 T= 38,7°C X 900 ufc/L
 ACQUA DI RETE F: BAR RECEPTION (RUBINETTO) X 600 ufc/L
 ACQUA DI RETE F: CUCINA (RUBINETTO) X 1000 ufc/L
 ACQUA DI RETE F: BAGNO UOMINI P.T. X 400 ufc/L

Obiettivo dell'azione:

RIENTRARE NEI PARAMETRI

Attività da svolgere:

ALZARE IL LIVELLO DI CLORAZIONE A 15 ppm PER 24 ORE
 FLUSSAGGIO DI ACQUA SANITARIA CALDA PER DIVERSI MINUTI NELLE STANZE e POST FLUSSAGGIO UN NUOVO CAMPIONE DI ANALISI E QUALORA FOSSE ANCORA POSITIVO VERRA' EFFETTUATA UNA CLORAZIONE DELL'IMPIANTO E VALUTATE ULTERIORI MISURE DI INTERVENTO.

Responsabilità e tempistica:

Esecutive DGE	Di controllo DGE	Entro il 10 GIUGNO 2021
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Data	Emesso	Controllo/Approvazione	
19 / 05 / 2021	RGQ	DGE	
Risultato dell'Azione:		DATA	FIRMA
Azione intrapresa come da comunicazione n. 05/2021 del 19 maggio		19/05/2021	
Verifica dell'efficacia:		DATA	FIRMA
Risultato:	☒ SI ☐ NO	19/05/2021	

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it

Attività adeguate		
-------------------	--	--