

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE RICHIESTA D'AZIONE	Cod RGQ 05
		Rev. 00
		Pagina 1 di 1

N° 01/21

☐ **AZIONE PREVENTIVA**

X AZIONE CORRETTIVA

Riferimenti: Non conformità da verbale di campionamento

Causa della richiesta:

Dal verbale di campionamento dei prelievi effettuati in data 19/01/2021 si è rilevata la presenza di legionella superiore al valore limite di 100 UFC/l previsto dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni 2015

ACQUA DI RETE C: CALDAIA MANDATA CALDA Il valore rilevato è di 500 UFC/l

ACQUA DI RETE F: BAR (RUBINETTO) Il valore rilevato è di 200 UFC/l

(le cause della positività potrebbero essere relative a ristagni di acqua lungo l'impianto)

Obiettivo dell'azione:

ELIMINARE OGNI POSSIBILE TRACCIA DI LEGIONELLA

Attività da svolgere:

Verificare la corretta applicazione delle misure di controllo indicate nella nostra valutazione del rischio, disinfezione dell'impianto e successivo ri-campionamento.

Responsabilità e tempistica:

Esecutive DGE

Di controllo DSA

Entro il 28 febbraio 2021

Data	Emesso	Controllo/Approvazione
04 / 02 / 2021	RGQ	DGE

Risultato dell'Azione:

DATA

FIRMA

05/02/2021 Effettuato intervento di verifica e controllo da parte di GTS (Trattamento acqua)

04/03(2021 Effettuato intervento shock termico su tutta la rete

04/03/2021

Verifica dell'efficacia:

DATA

FIRMA

Risultato:

☐ SI

X NO

11/05/2021

Anticipati via mail i nuovi risultati del campionamento in attesa dei rapporti di prova con ancora presenza di legionella

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it