

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 RICHIESTA D'AZIONE	Cod RGQ 05
		Rev. 00
		Pagina 1 di 1

N° 01/26		
☐ AZIONE PREVENTIVA		X AZIONE CORRETTIVA
Riferimenti: Non conformità		
Causa della richiesta:		
A seguito dei campionamenti effettuati il 01/04/2026 sono pervenuti in data odierna i rapporti di prova dai quali sono emerse non conformità nei rapporti 2026-091-150 / 161 / 163 / 165 / 171 riguardanti la presenza di legionella		
Obiettivo dell'azione:		
Eliminare la criticità evidenziate dal laboratorio analisi		
Attività da svolgere: SECONDO INDICAZIONI DELLA DIREZIONE		
Nel pomeriggio odierno 16/04/2026 immediatamente un flussaggio per alcune ore del lavandino cam 204		
Venerdì 17/04/2026 interviene il tecnico per effettuare l'iperclorazione nel circuito		
Sabato 18/04/2026 il flussaggio generale e sostituzione dei rompighetto a tutti gli erogatori dell'acqua		
Nella settimana 20-24 aprile 2026 verranno effettuati nuovamente i prelievi di controllo		
Responsabilità e tempistica:		
Esecutive	SENIOR e COOPERATIVA	Di controllo DGE Entro il 30 aprile 2026
Data	Emesso	Controllo/Approvazione
16/04/2026	RGQ	DGE
Risultato dell'Azione:		DATA FIRMA
Verifica dell'efficacia:		DATA FIRMA
Risultato:	☐ SI ☐ NO	